

原张家口张石高速公路服务有限责任公司  
陈家洼服务区加油站（西区）建设项目竣工环境保护验收  
意 见

2021年9月29日，中国石化销售有限公司河北蔚县石油分公司根据《建设项目环境影响报告表》，国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、设计单位、施工单位、监理单位、监测单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、监测单位对监测报告的详细介绍，形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于张家口市张石高速陈家洼服务区西区旁边，中心地理位置坐标为：东经 114° 66' 03"、北纬 40° 09' 53"。

项目建设有：加油区罩棚为钢结构，面积 666 m<sup>2</sup>；站房位于加油区东侧，设有营业厅、值班室、办公室、控制室、配电室、设备间，站房为砖混结构；卸油区位于站房东南侧；设 6 个地下双层储油罐，其中：汽油罐 2 个，容积分别为 30 立方米和 50 立方米各一个；柴油罐 4 个，容积都为 50 立方米；双枪加油机供 6 台。

#### （二）环保审批及建设过程情况

2010 年 9 月，完成了该站的项目环境影响登记及批复工作（见附件）；2017 年 12 月河北正润环境科技有限公司为该项目编制了《原张家口张石高速公路服务有限责任公司陈家洼服务区加油站（西区）环境影响补充报告》并于 2018 年 1 月 22 日得到蔚县环境保护局的批复，审批文号为蔚环评补充字[2018]2 号。

排污许可登记编号：91130726320117216J001X。

#### （三）验收范围

本项目环评“三同时”及批复文件规定的验收内容。

### 二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，该项目建设内容存在变更情况为：1、原环评中项目设置 6 台单枪加油机，现设置 6 台双枪加油机；2、生活废水及日常垃圾处理依托于陈家

国强 徐刚亮 吴海博 张怀军 李金文 孙敏 会议

洼服务区处置，其他建设内容与环评基本一致。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

项目经营过程当中不产生污水。该站生活污水依托于陈家洼服务区处置，定期进行清运；清洗油罐的废水交由涿鹿金隅水泥有限公司统一处置，站内地面雨水散流排出站外。

本项目采用双层油罐、埋地油罐区对管线及加油站地面采取防渗措施，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

#### 2、废气

废气主要为汽车槽车卸油灌注时和加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出，以及加油车辆在进出加油站时以无组织形式排放的汽车尾气。该项目储油罐采取地下设置，工艺采用密闭卸油设施，并安装油气回收装置，加油区设于开阔通风处。

#### 3、固体废物

项目固废主要为职工生活垃圾，进行集中收集，依托陈家洼服务区处理，由环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

#### 4、噪声

本项目噪声污染源主要为加油机、潜油泵以及进出车辆产生的噪声，在采取相应的减振、隔振，再经距离衰减后，项目道路边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

### 四、环境保护设施调试效果

2021年9月6—7日，委托河北冀美环境检测技术有限公司进行了验收的监测，{报告编号：河北冀美环检字（2021）第0801号}。

#### 1、废气

项目运营过程产生的非甲烷总烃经过无组织排放，排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)要求，同时也满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3中标准要求（见验收监测报告）。

#### 2、站界噪声

本项目道路边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（见验收监测报告）。

#### 3、污染物排放总量

2 王树军 孙敏  
苗国强 徐明元 张海博 张小丽  
李文华 李桂英 宋立军

依据企业提供的资料和证明，本项目不涉及四项总量控制指标。

## 五、工程建设对环境的影响

该项目建设运行后，经验收监测，各项污染物达到国家规定的排放标准，符合相关技术规范要求，不会对当地环境产生不利影响。

## 六、验收结论

项目建设落实了环评及批复提出的环保要求，经竣工环保验收检测，各项污染物能够达标排放，基本满足竣工环保验收条件，验收组认为，该项目通过竣工环保验收。

## 七、后续要求

1. 加强环境保护管理，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定、达标排放。
2. 根据政府相关环保政策要求，及时提升污染控制水平。
3. 加强固废的规范化管理工作。

## 八、验收人员信息

见该项目竣工环境保护验收组名单。



刘永  
李魏

孙敏

苗国强 徐刚亮 张人伟 孙敏  
李魏 刘永 外海博

原张家口张石高速公路服务有限责任公司

陈家洼服务区加油站（西区）建设项目竣工环境保护验收会

签到表

姓名	工作单位	职务/职称	签名
张永刚	中化河北石油公司	经理	张永刚
苗国强	河北骏固建筑工程有限公司	项目经理	苗国强
徐明亮	新恒丰咨询集团有限公司	项目经理	徐明亮
刘海博	陕西宇辰建筑设计有限公司	项目经理	刘海博
吴飞	张军红	高工	吴飞
李巍	河北盛华	高工	李巍
李佳文	河北冀美环境检测技术有限公司	工程师	李佳文
王树永	河北省高速公路路政总队	高工	王树永
王磊	河北冀美环境检测技术有限公司	经理	王磊
孙敏	河北正润环境科技有限公司	项目经理	孙敏

原张家口张石高速公路有限责任公司  
陈家洼服务区加油站（西区）建设项目竣工环境保护验收组名单

验收组	姓名	单 位	职称/职务	联系 电 话	签 字
组长	张佃鹏	中国石化销售股份有限公司蔚县分公司	项目负责人	15127305192	张佃鹏
成员	罗道明	大唐国际张家口发电厂	高 工	13130306012	罗道明
	王树永	河北省张家口生态环境监测中心	高 工	18803334333	王树永
	李 魏	河北盛华	高 工	15532318040	李 魏
验收报告编制单位	李培文	河北冀美环境检测技术有限公司	项目负责	13784354711	李培文
环评单位	孙 敏	河北正润环境科技有限公司	项目经理	13663332384	孙 敏
设计单位	刘海博	陕西宇泰建筑设计有限公司	项目经理	029-85393450	刘海博
施工单位	苗国强	河北骏图建筑工程有限公司	项目经理	15131163333	苗国强
监理单位	徐明亮	新恒丰咨询集团有限公司	项目经理	0311-56172227	徐明亮
检测单位	王 磊	河北冀美环境检测技术有限公司	项目负责	1358449670	王 磊